

## INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982”.**

Znak postępowania: ZDP-4.252.P-15.1517.2020

W odpowiedzi na pisma z dnia 10.11.2020r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży informuje:

### Zapytanie 1:

Wg wykazu drzew do wycinki jest ich 53 (licząc drzewo wielopienne jako :). Natomiast przedmiar robót pkt 2 obejmuje wycinkę tylko 35 szt. drzew. Proszę o potwierdzenie, czy reszta drzew jest już wycięta.

### **Odpowiedź:**

Do wycinki należy przyjąć wszystkie drzewa zgodnie z wykazem. Do dokumentacji przetargowej załączono skorygowany kompletny przedmiar i kosztorys ofertowy (umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w artykule przedmiotowego przetargu).

### Zapytanie 2 :

W pozycji 5 przedmiaru robót przyjęto wywożenie dłużyc tylko z 25 drzew - przy przyjęciu, że jest ich 35szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

### **Odpowiedź:**

Skorygowano przedmiar i kosztorys ofertowy oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w artykule przedmiotowego przetargu.

### Zapytanie 3 :

Prosimy określić do kogo należą materiały z wycinki drzew.

### **Odpowiedź:**

Drewno z wycinki stanowi własność Wykonawcy robót. W kosztorysie ofertowym, w poz. 100, należy wskazać deklarowaną wartość pozyskanego drewna, zmniejszającą wartość zadania.

Zapytanie 4 :

Prosimy określić do kogo należy materiał z robót rozbiórkowych oraz miejsce ich odwozu.

**Odpowiedź:**

Kamień brukowy stanowi własność Zamawiającego i należy odwieźć na bazę przy ul. Poligonowej 30. Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność wykonawcy robót.

Zapytanie 5:

Prosimy o dołączenie tabeli zjazdów w celu możliwości sprawdzenia ich powierzchni oraz powierzchni chodnika.

**Odpowiedź:**

Tabele robót na zjazdach dołączono do dokumentacji przetargowej.

Zapytanie 6:

W pozycji 22 przedmiaru robót nie uwzględniono podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 22 cm pod płytami ażurowymi. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Skorygowano przedmiar i kosztorys ofertowy oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w artykule przedmiotowego przetargu.

Zapytanie 7:

Prosimy o dołączenie rysunku przepustu fi 800 oraz jego lokalizację.

**Odpowiedź:**

Do dokumentacji przetargowej załączono poprawnie wygenerowany rysunek 4.2 z projektu wykonawczego drogowego oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w artykule przedmiotowego przetargu.

Zapytanie 8 :

Proszę o wyjaśnienie które studnie są studniami DN 630 mm.

**Odpowiedź:**

Do dokumentacji przetargowej załączono poprawnie wygenerowane rysunki 2.1, 2.2 i 3a profili z opisanymi studniami z projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej. Uzupełniona dokumentacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w artykule przedmiotowego przetargu.

Zapytanie 9 :

Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

**Odpowiedź:**

Do dokumentacji przetargowej załączono dokumentację podłoża gruntowego i opinię geotechniczną. Uzupełniona dokumentacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w artykule przedmiotowego przetargu.

Łomża, dnia 13.11.2020r.

DYREKTOR ZDP  
w Łomży  
*Krzysztof Śwłęcki*