

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby-Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32*”

Znak postępowania: ZDP-4.252.P-16.1635.2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jako Zamawiający, udziela w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., uPZP”) odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pytania jak niżej:

Zapytanie 1 :

Prosimy o dołączenie SST na roboty drogowe.

Odpowiedź:

Dołączono SST na roboty drogowe (dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=8828>).

Zapytanie 2 :

Prosimy o informacje, czy przepusty pod zjazdami fi 600mm w km 0+950,3 i km 0+961,50 mogą być wykonane z rur HDPE.

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 3:

Przedmiar robót poz. 61 określa wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wys. 14 cm. Natomiast na planie sytuacyjnym w km 0+330,0-0+338,0 jest narysowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17. Prosimy o ujednolicenie stanowiska.

Odpowiedź:

Poz. 61 przedmiaru robót powinna być wykonana z kostki granitowej 15/17cm.

Zapytanie 4:

Prosimy o dołączenie rysunku przepustu fi 2x1000mm w km 0+956,00.

Odpowiedź:

Rysunek przepustu fi 2x1000 mm w km 0+959 został zamieszczony się w projekcie budowlanym pod. poz. Rysunki przepustów.

Łomża 11.12.2020r.