

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby-Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32*”

Znak postępowania: ZDP-4.252.P-16.1635.2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jako Zamawiający, udziela w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., uPZP”) odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pytania jak niżej:

Zapytanie 1 :

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszywa C50/30 na podbudowę i pobocza zamiast wskazanego w projekcie C90/3?

Odpowiedź:

NIE, należy zastosować kruszywo wskazane w projekcie.

Zapytanie 2 :

Zwracamy się z prośbą o załączenie do dokumentacji projektowej wytycznych dotyczących budowy wiaty przystankowej.

Odpowiedź:

Dołączono SST wiaty przystankowej (dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=8828>).

Łomża 11.12.2020r.